

DESCARGADORES DE PORCELANA BT

2-1-1

MATERIAL

AISLADOR Porcelana vitrificada
 ABRAZADERA Chapa Acero F24 según Norma
 IRAM-IAS U 500-503
 Cincada por inmersión en caliente según
 Norma IRAM 60712

OBSERVACIONES

TENSION NOMINAL DE SISTEMA 0.5-1.5kV
 Estanco / Uso exterior
 Desconector visible
 Producto según Normas IRAM 2318 - 2211 -
 2204 - 2215 / IEC 60099-1

Tensión Nominal	KV	0.15-1.5
Corriente Nominal	kAc	2.5
Corriente máxima de ensayo Onda 4/10 μ seg	Kacr	25
Frecuencia Nominal	Hz	40-60
Corriente de larga duración Onda rectangular 20 impulsos	Acr/ μ seg	100 Acr / 1000 μ seg

